

Н Т Ц "М е х а н о т р о н и к а"

34 3339

код продукции при поставке на экспорт

Утвержден  
ДИВГ.648228.014-05.02 РЭ1-ЛУ



**БЛОК МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ  
РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ  
БМРЗ-106-Д-ВВ-01**

Руководство по эксплуатации  
Часть 2

ДИВГ.648228.014-05.02 РЭ1

Дата разработки 15.07.2016

## Содержание

Лист

1 Назначение.....	4
2 Технические характеристики.....	4
2.1 Оперативное питание.....	4
2.2 Аналоговые входы.....	4
2.3 Дискретные входы.....	4
2.4 Дискретные выходы.....	5
2.5 Характеристики функций блока.....	6
3 Конфигурирование блока.....	8
3.1 Общие принципы.....	8
3.2 Реализация.....	8
4 Описание функций блока.....	14
4.1 Функции защиты.....	14
4.2 Функции автоматики и управления выключателем.....	17
4.3 Функции сигнализации.....	20
4.4 Вспомогательные функции.....	22
Приложение А Схема электрическая подключения.....	27
Приложение Б Алгоритмы функций защит, автоматики и управления.....	28
Приложение В Дополнительные элементы схем ПМК.....	48
Приложение Г Адресация параметров в АСУ.....	52

Литера А  
Листов 58  
Формат А4

Настоящее руководство по эксплуатации (далее - РЭ1) является второй частью руководства по эксплуатации блока микропроцессорного релейной защиты БМРЗ ДИВГ.648228.014 РЭ и предназначено для ознакомления с возможностями, принципами работы, конструкцией и правилами эксплуатации блоков микропроцессорных релейной защиты БМРЗ-106-Д-ВВ-01.

Настоящее РЭ1 распространяется на следующие исполнения БМРЗ-106-Д-ВВ-01, различающиеся номинальным значением напряжения оперативного тока, и имеющие полное условное наименование (код) в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1 - Исполнения БМРЗ-106-Д-ВВ-01

Обозначение	Полное условное наименование (код)	Номинальное напряжение
ДИВГ.648228.014-55	БМРЗ-106-1-Д-ВВ-01	Переменное 100 В, постоянное 110 В
ДИВГ.648228.014-05	БМРЗ-106-2-Д-ВВ-01	Переменное 220 В, постоянное 220 В

В настоящем РЭ1 приведены следующие приложения:

- приложение А "Схема электрическая подключения";
- приложение Б "Алгоритмы функций защит, автоматики и управления";
- приложение В "Дополнительные элементы схем ПМК";
- приложение Г "Адресация параметров в АСУ".

К работе с БМРЗ-106-Д-ВВ-01 допускается персонал, имеющий допуск не ниже третьей квалификационной группы по электробезопасности.

**ВНИМАНИЕ: В БМРЗ-106-Д-ВВ-01 УСТАНОВЛЕНО БАЗОВОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЕРСИЯ 01 С ПМК-01. ЗАВОДСКИЕ ЗНАЧЕНИЯ УСТАВОК ПРИВЕДЕНЫ В П. 2.5. ПАРАМЕТРЫ НАСТРОЙКИ ПОДЛЕЖАТ ИЗМЕНЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕМ ПОД КОНКРЕТНОЕ ЗАЩИЩАЕМОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ!**

При изучении и эксплуатации БМРЗ-106-Д-ВВ-01 необходимо дополнительно руководствоваться следующими документами:

- руководством по эксплуатации "Блок микропроцессорный релейной защиты БМРЗ. Руководство по эксплуатации" ДИВГ.648228.014 РЭ, в котором приведено описание характеристик, общих для семейства БМРЗ;
- паспортом ДИВГ.648228.029 ПС;
- руководством оператора "Программный комплекс "Конфигуратор - МТ" Руководство оператора".

## 1 Назначение

1.1 Блоки микропроцессорные релейной защиты БМРЗ: БМРЗ-106-2-Д-ВВ-01 ДИВГ.648228.014-05, БМРЗ-106-1-Д-ВВ-01 ДИВГ.648228.014-55 (далее - блок) предназначены для выполнения функций релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации присоединений вводных выключателей напряжением 6 - 10 кВ.

## 2 Технические характеристики

### 2.1 Оперативное питание

2.1.1 Требования к оперативному питанию приведены в общем руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.014 РЭ.

### 2.2 Аналоговые входы

2.2.1 Перечень аналоговых входов блока приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Аналоговые входы

Наименование сигнала		Диапазон контролируемых значений	Обозначение в функциональных схемах
1	Фазный ток $I_A$	От 0,10 до 100,00 А	$I_A$
2	Фазный ток $I_B$	От 0,10 до 100,00 А	$I_B$
3	Фазный ток $I_C$	От 0,10 до 100,00 А	$I_C$
4	Фазное напряжение фазы А	От 2 до 260 В	$U_A$
5	Фазное напряжение фазы В	От 2 до 260 В	$U_B$
6	Фазное напряжение фазы С	От 2 до 260 В	$U_C$

Подробные характеристики аналоговых входов приведены в общем руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.014 РЭ.

Схема электрическая подключения приведена в приложении А.

### 2.3 Дискретные входы

2.3.1 Перечень дискретных входов блока приведен в таблице 3.

2.3.2 Любой дискретный вход блока может быть назначен на свободно назначаемое реле (см. таблицу 4).

Таблица 3 - Дискретные входы

Наименование сигнала		Функция сигнала	Обозначение цепи во вторичных схемах РЗА
1	[Я1] РПО	Реле положения выключателя - отключено	3/1, 3/2
2	[Я2] РПВ	Реле положения выключателя - включено	3/3, 3/2

Продолжение таблицы 3

Наименование сигнала		Функция сигнала	Обозначение цепи во вторичных схемах РЗА
3	[Я3] ОУ Отключить	Оперативное управление выключателем - отключение	3/5, 3/6
4	[Я4] ОУ Включить	Оперативное управление выключателем - включение	3/7, 3/6
5	[Я5] Разреш. АВР <sup>1)</sup>	Разрешение АВР	3/9, 3/10
6	[Я6] Блок. АВР <sup>1)</sup>	Блокировка функции АВР	3/11, 3/10
7	[Я7] Программа 2 <sup>1)</sup>	Переключение на вторую программу уставок	3/12, 3/10
8	[Я8] Ав. ШП/Пружина	Контроль готовности выключателя	3/14, 3/15
9	[Я9] УРОВ <sub>П</sub> <sup>1)</sup>	УРОВ-приемник	3/17, 3/18
10	[Я10] ЛЗШ <sub>П</sub> <sup>1)</sup>	ЛЗШ-приемник	3/20, 3/21
<sup>1)</sup> Сигнал назначен в ПМК			

В таблице 3 принято следующее обозначение для дискретных входов X/YУ, где X - маркировка соединителя, УУ - номер контакта (например, 3/11).

Характеристики дискретных входов приведены в общем руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.014 РЭ.

## 2.4 Дискретные выходы

2.4.1 Перечень дискретных выходов блока приведен в таблице 4.

Таблица 4 - Дискретные выходы

Наименование сигнала		Контакт	Функция сигнала	Обозначение цепи во вторичных схемах РЗА
1	[К1] Отключить	З	Отключение выключателя	4/1, 4/2
2	[К2] Включить	З	Включение выключателя	4/3, 4/2
3	[К3] Авар. отключение	З	Аварийная сигнализация	4/5, 4/6
4	[К4] Отказ БМРЗ	Р	Отказ БМРЗ	4/7, 4/6
5	[К5] Вызов	З	Предупредительная сигнализация	4/9, 4/10
6	[К6] УРОВ <sub>д</sub>	З	УРОВ-датчик	4/12, 4/13
7	[К7] Выход	Переключающий	Пуск МТЗ	4/15, 4/16, 4/17
8	[К8] Разреш. АВР	З	Разрешение АВР	4/19, 4/20
9	[К9] Вкл. СВ	З	Включение секционного выключателя	4/22, 4/23
10	[К10] Резерв 1	З	Назначаемый дискретный выход	4/24, 4/23

В таблице 4 принято следующее обозначение для дискретных выходов:

- X/YУ, где X - маркировка соединителя, УУ - номер контакта (например, 4/2);
- З - замыкающий контакт, Р - размыкающий контакт.

Характеристики дискретных выходов приведены в общем руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.014 РЭ.

## 2.5 Характеристики функций блока

### 2.5.1 Уставки защит и автоматики

2.5.1.1 Параметры уставок защит и автоматики блока приведены в таблице 5. Параметры уставок приведены во вторичных значениях.

Таблица 5 - Уставки защит и автоматики

Раздел меню	Уставка	Заводская установка		Диапазон	Дискретность	Коэффициент возврата
		Пр. 1	Пр. 2			
ТО	ТО РТ1	3,00 А	3,00 А	От 1,00 до 100,00 А	0,01 А	0,95 - 0,98
	ТО РТ2	2,50 А	2,50 А			
МТЗ	МТЗ РТ1	2,00 А	2,00 А	От 0,050 до 1,200	0,001	-
	К	0,050	0,050			
	МТЗ зав.хар. <sup>1)</sup>	1	1	От 1 до 4	1	
	МТЗ РТ2	1,50 А	1,50 А	От 0,25 до 100,00 А	0,01 А	0,95 - 0,98
	МТЗ РН Uф	70 В	70 В	От 20 до 80 В	1 В	1,03 - 1,07
	МТЗ РН U2	5 В	5 В	От 5 до 20 В		0,95 - 0,98
	Ф <sub>мч</sub> <sup>2)</sup>	- 30 <sup>0</sup>	- 30 <sup>0</sup>	От - 90 <sup>0</sup> до + 90 <sup>0</sup>	1 <sup>0</sup>	-
ДгЗ	ДгЗ РТ	2,50 А	2,50 А	От 0,25 до 100,00 А	0,01 А	0,95 - 0,98
ЗПП	ЗПП РЧ1	49,0 Гц	49,0 Гц	От 45,0 до 50,0 Гц	0,1 Гц	-
	ЗПП РЧ2	48,0 Гц	48,0 Гц			
ТЗНП	ТЗНП РТ	2,00 А	2,00 А	От 0,25 до 50,00 А	0,01 А	0,95 - 0,98
ОЗЗ	ОЗЗ РН	15 В	15 В	От 5 до 100 В	1 В	
ЗМН	ЗМН РН Uф	75 В	75 В	От 20 до 80 В		1,03 - 1,07
	ЗМН РН U2	5 В	5 В	От 5 до 20 В		0,95 - 0,98
ЗПН	ЗПН РН	130 В	130 В	От 40 до 130 В	0,1 А	0,80 - 0,98
ЗОФ	ЗОФ РТ1	1,0 А	1,0 А	От 0,2 до 0,6 А		
				От 0,7 до 10,0 А		
ЗОФ	ЗОФ РТ2	0,50 А	0,50 А	От 0,10 до 1,00 А		0,01 А
	ЗОФ К	0,50	0,50	От 0,10 до 1,00	0,01	0,95 - 0,98
УРОВ	УРОВ РТ	0,25 А	0,25 А	От 0,25 до 5,00 А	0,01 А	-
АВР	АВР РН Uл	90 В	90 В	От 20 до 100 В	1 В	1,03 - 1,07
	АВР РН U2	5 В	5 В	От 5 до 20 В		0,95 - 0,98
	АВР РЧ	48,0 Гц	48,0 Гц	От 45,0 до 50,0 Гц	0,1 Гц	-
РАВР	РАВР РН Uл	95 В	95 В	От 20 до 100 В	1 В	0,95 - 0,98
	РАВР РН U2	5 В	5 В	От 5 до 20 В		
	РАВР РЧ	49,0 Гц	49,0 Гц	От 45,0 до 50,0 Гц	0,1 Гц	-
Прочие уставки	ВКЛ РН 3U0	5 В	5 В	От 5 до 20 В	1 В	0,95 - 0,98
	ВКЛ РН U2					
КЦН	КЦН РТ I	0,50 А	0,50 А	От 0,30 до 20,00 А	0,01 А	0,80 - 0,98
	КЦН РТ I2	0,5 А	0,5 А	От 0,2 до 0,6 А	0,1 А	
				От 0,7 до 5,0 А		
	КЦН РН Uл	20 В	20 В	От 5 до 100 В	1 В	1,03 - 1,07
КЦН РН U2	5 В	5 В	От 5 до 20 В	1 В	0,95 - 0,98	

Продолжение таблицы 5

Раздел меню	Уставка	Заводская установка		Диапазон	Дискретность	Коэффициент возврата
		Пр. 1	Пр. 2			
Ресурс выключателя	Тек. ресурс	0 %		От 0 до 100 %	1 %	-
	Ином	1,50 А		От 0,50 до 20,00 А	0,01 А	
	Ю.ном	25,00 А		От 0,50 до 500,00 А		
	МР <sup>1)</sup>	50000		От 0 до 100000	1	
	КР Ином <sup>1)</sup>					
КР Ю.ном <sup>1)</sup>	100		От 0 до 500			
<sup>1)</sup> Уставка в АСУ передается в целочисленном формате. <sup>2)</sup> Единая уставка для алгоритмов МТЗ, ТО, ЗПП.						

2.5.2 Уставки по времени

2.5.2.1 Параметры уставок по времени блока приведены в таблице 6.

Таблица 6 - Уставки по времени

Раздел меню	Уставка	Заводская установка		Диапазон	Дискретность
		Пр. 1	Пр. 2		
ТО	ТО Т	0,30 с	0,30 с	От 0,00 до 10,00 с	0,01 с
МТЗ	МТЗ Т1-1	1,00 с	1,00 с	От 0,00 до 60,00 с	
	МТЗ Т1-2	0,00 с	0,00 с		
	МТЗ Т2	9,00 с	9,00 с	От 0,10 до 180,00 с	
УМТЗ, ЛЗШ	УМТЗ Т	0,10 с	0,10 с	От 0,00 до 1,00 с	
	ЛЗШ Т	0,15 с	0,15 с	От 0,10 до 1,00 с	
ЗПП	ЗПП Т	2,00 с	2,00 с	От 0,00 до 10,00 с	
ТЗНП	ТЗНП Т	1,00 с	1,00 с	От 0,00 до 100,00 с	
ОЗЗ	ОЗЗ Т	2,00 с	2,00 с	От 0,00 до 20,00 с	
ЗМН	ЗМН Т	1,00 с	1,00 с	От 0,10 до 100,00 с	
ЗПН	ЗПН Т	2,00 с	2,00 с		
ЗОФ	ЗОФ Т	5,00 с	5,00 с	От 1,00 до 20,00 с	
УРОВ	УРОВ Т	1,00 с	1,00 с	От 0,10 до 2,00 с	
АПВ	АПВ Т1	0,50 с	0,50 с	От 0,30 до 10,00 с	
	АПВ Т2	2,00 с	2,00 с	От 1,00 до 30,00 с	
	АПВ Т3	12,00 с	12,00 с		
АВР	АВР Т1	0,50 с	0,50 с	От 0,10 до 60,00 с	
	АВР Т2	0,03 с	0,03 с	От 0,01 до 60,00 с	
	АВР Т3	1,00 с	1,00 с	От 0,10 до 60,00 с	
КЦН	КЦН Т	1,00 с	1,00 с	От 0,10 до 20,00 с	
Диагностика	Неисп. Т1	10,00 с	10,00 с	От 0,10 до 30,00 с	
	Неисп. Т2	20,00 с	20,00 с		
Ресурс выключателя	Тоткл. полн.	0,05 с		От 0,01 до 1,00 с	
Прочие уставки	Откл. Т	0,10 с	0,10 с	От 0,10 до 0,25 с	
	Тосц	1,00 с		От 0,10 до 20,00 с	
	ТПРОГР2	0,01 с		От 0,01 до 10,00 с	

## **3 Конфигурирование блока**

### **3.1 Общие принципы**

3.1.1 Описание общих принципов конфигурирования блока приведено в руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.014 РЭ.

3.1.2 В БФПО реализуются функции защит и автоматики, сигнализации, сервисные функции и функции диагностики блока. Состав БФПО приведен в приложении Б.

3.1.3 В комплект поставки блока входит программный модуль конфигурации в соответствии с приложением А.

ПМК включает в себя:

- уставки защит и автоматики;
- дополнительные функциональные схемы ПМК (далее - схемы ПМК);
- настройки связи блока с АСУ/ПЭВМ;
- настройки функций синхронизации времени блока;
- настройки таблицы подключений блока (рисунок 1);
- настройки таблицы назначений блока (рисунок 2).

3.1.4 Таблица подключений блока позволяет использовать дискретные входы для привязки их к входным сигналам функциональных схем БФПО, перечень которых приведен в п.3.2.5.

3.1.5 Таблица назначений блока позволяет:

- использовать свободно назначаемые выходные реле для привязки к ним сигналов с дискретных входов блока;
- использовать свободно назначаемые выходные реле для привязки к ним логических сигналов функциональных схем;
- создавать дополнительные записи для журнала сообщений и журнала аварий;
- выполнять настройку светоизлучающих диодов (светодиодов);
- выполнять настройку состава осциллограмм.

3.1.6 Выходные сигналы функциональных схем БФПО и схем ПМК могут быть использованы в таблице назначений блока, а также переданы в АСУ. Выходные сигналы функциональных схем БФПО могут быть использованы для создания схем ПМК.

3.1.7 Программный комплекс "Конфигуратор - МТ" предоставляет возможность установки паролей для разделения на следующие уровни доступа:

- служба РЗА (изменение уставок, просмотр и управление);
- служба АСУ (изменение коммуникационных настроек).

### **3.2 Реализация**

3.2.1 Для создания дополнительных функциональных схем, учитывающих особенности проекта защищаемого присоединения, доступны следующие элементы:

- дискретные входы, перечень которых приведен в таблице 3;
- кнопки лицевой панели "F1" и "F2";
- входные сигналы АСУ, перечень которых приведен в таблице 7;
- входные сигналы функциональных схем, перечень которых приведен в таблице 8;
- выходные сигналы функциональных схем, перечень которых приведен в таблице 9;
- свободно назначаемые дискретные выходы, перечень которых приведен в таблице 4.

3.2.2 Назначение дискретных входов в таблице подключений блока производится в виде перекрестной связи между дискретным входом (графа) и входным сигналом функциональных схем БФПО (строка), как это показано на рисунке 1 (пример назначения свободно назначаемого дискретного входа "[Я6] Вход" на входной сигнал функциональных схем БФПО "Квитир. внеш."). Допускается прямое либо инверсное подключение дискретного входа.



Дискретные входы										Входные сигналы БФПО	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
										[Я6] Вход Назначаемый дискретный вход	
										Квитир. внеш.	
										Блок. Ав. откл.	
										Вызов польз.	
										ДгЗ	

Рисунок 1 - Таблица подключений блока

3.2.3 Назначение выходных сигналов в таблице назначений блока производится в виде перекрестной связи между сигналом (строка) и назначаемой на него функцией (графа), как это показано на рисунке 2 (пример назначения выходного сигнала "Реле Вызов" на свободно назначаемое реле "[K8] Выход").

Тип сигнала	Сигнал	Выходные реле										Светодиоды										О С Ц	Журнал				
		1	2	3	От	5	6	7	8	9	10	F1	F2	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8		C9	C10	сообщений	аварий	
+ Дискретные входы																											
+ Токвая отсечка																											
+ Максимальная токовая защита																											
+ Формирование Вызова	Реле Вызов																										
+ Диагностика																											
+ Контроль цепей ТН																											
+ Программа уставок																											
+ Кнопки пульта																											

Рисунок 2 - Таблица назначений блока

3.2.4 Входные сигналы АСУ, доступные для использования при создании дополнительных функциональных схем, приведены в таблице 7.

Таблица 7 - Входные сигналы АСУ


Наименование сигнала		Номер рисунка в приложении Б	Функция сигнала
1	АСУ Включить	Б.16	Включение выключателя
2	АСУ Отключить	Б.16	Отключение выключателя
3	АСУ Квитирование	Б.20	Квитирование сигнализации
4	АСУ Осциллограф	-	Пуск осциллографа
5	АСУ Вход 1	-	Свободно назначаемый вход
6	АСУ Вход 2		
7	АСУ Вход 3		
8	АСУ Вход 4		
9	АСУ Вход 5		
10	АСУ Вход 6		
11	АСУ Вход 7		
12	АСУ Вход 8		

Сигналы, приведенные в таблице 7, на рисунках функциональных схем алгоритмов приложения Б обозначены символом "@": .

3.2.5 Входные сигналы функциональных схем БФПО, доступные для использования при создании дополнительных функциональных схем, приведены в таблице 8.

Таблица 8 - Входные сигналы функциональных схем БФПО

Наименование сигнала		Номер рисунка в приложении Б	Функция сигнала
1	ТО 1 блок.	Б.1	Блокировка ТО без выдержки времени (ТО 1)
2	ТО 2 блок.	Б.1	Блокировка пуска ТО с выдержкой времени (ТО 2)
3	МТЗ 1 ст.блок.	Б.2	Блокировка пуска первой ступени МТЗ
4	МТЗ 2 ст.блок.	Б.2	Блокировка пуска второй ступени МТЗ
5	Программа 2	-	Переключение на вторую программу уставок по наличию сигнала
6	УМТЗ блок.	Б.3	Блокировка работы алгоритма ускорения первой ступени МТЗ при включении выключателя
7	ЛЗШ <sub>ц</sub>	Б.3	Подключение датчиков ЛЗШ <sub>д</sub> от нижестоящих защит
8	ДгЗ	Б.4	Подключение датчика дуговой защиты
9	ЗПП блок.	Б.5	Блокировка пуска ЗПП
10	ЗМН блок.	Б.8	Блокировка пуска ЗМН
11	Откл. от УРОВ	Б.11, Б.12, Б.13, Б.18, Б.22	Команда на отключение от срабатывания УРОВ нижестоящих защит (УРОВ <sub>п</sub> )
12	УРОВ блок.	Б.11	Блокировка работы алгоритма УРОВ
13	SF6 блок.упр.	Б.11, Б.17, Б.18, Б.22, Б.23	Ускорение срабатывания УРОВ по снижению давления элегаза, блокировка управления выключателем
14	АПВ от ВнЗ	Б.12	Пуск АПВ от внешних защит
15	АПВ запрет	Б.12	Запрет работы АПВ
16	АВР от ВнЗ	Б.13	Пуск АВР от внешних защит
17	АВР запрет	Б.13	Запрет работы АВР
18	АВР разрешен	Б.13	Подключение сигнала на разрешение работы АВР от смежного ввода (сигнал "Разреш. АВР")
19	ОУ	Б.16	Выбор режима управления
20	Включение внеш.	Б.17	Команда на включение выключателя
21	Включение блок.	Б.17	Блокировка включения выключателя
22	Откл. от ВнЗ	Б.18, Б.22	Команда на отключение от внешних защит
23	Откл. внешнее	Б.18, Б.21	Команда отключения от внешнего устройства
24	Квитир. внеш.	Б.20	Квитирование сигнализации внешним сигналом
25	Блок. Ав. откл.	Б.21	Блокировка выдачи сигнала аварийного отключения
26	Вызов польз.	Б.22	Срабатывание вызова по внешнему сигналу
27	РПВ 2	Б.23	Подключение сигнала "РПВ 2" при наличии двух электромагнитов отключения
28	Ав. ТН откл.	Б.24	Подключение сигнала положения автоматического выключателя ТН
29	Пуск осциллографа	-	Пуск осциллографа

Сигналы, приведенные в таблице 8, на рисунках функциональных схем алгоритмов приложения Б обозначены символом "SIU": .

3.2.6 Выходные сигналы функциональных схем БФПО, доступные для использования при создании схем ПМК, в таблице назначений блока, а также для передачи в АСУ, приведены в таблице 9.

Таблица 9 - Выходные сигналы функциональных схем БФПО

Наименование сигнала	Номер рисунка в приложении Б	Сигнал доступен для использования в			Функция сигнала	
		АСУ	таблице назначений блока	схемах ПМК		
1	ТО	Б.1	+	+	+	Срабатывание ТО
2	ТО 2 пуск	Б.1	+	+	+	Пуск ТО второй ступени
3	МТЗ пуск 1 ст.	Б.2	+	+	+	Пуск МТЗ первой ступени
4	МТЗ пуск 2 ст.	Б.2	+	+	+	Пуск МТЗ второй ступени
5	МТЗ сраб. 1 ст.	Б.2	+	+	+	Срабатывание МТЗ первой ступени
6	МТЗ сраб. 2 ст.	Б.2	+	+	+	Срабатывание МТЗ второй ступени
7	МТЗ	Б.2	+	+	+	Срабатывание МТЗ
8	УМТЗ пуск	Б.3	+	+	+	Пуск ускоренной МТЗ
9	УМТЗ сраб.	Б.3	+	+	+	Срабатывание ускоренной МТЗ
10	Реле Пуск МТЗ	Б.3	+	+	-	Сигнал пуска МТЗ на реле
11	ЛЗШ сраб.	Б.3	+	+	+	Срабатывание ЛЗШ
12	ЛЗШ пуск	Б.3	+	+	+	Пуск ЛЗШ
13	ЛЗШ неисправ.	Б.3	+	+	-	Неисправность датчика ЛЗШ
14	ДгЗ неисправ.	Б.4	+	+	-	Неисправность датчика ДгЗ
15	ДгЗ сраб.	Б.4	+	+	+	Срабатывание дуговой защиты
16	ДгЗ пуск по I	Б.4	+	+	+	Срабатывание токового пускового органа ДгЗ
17	ЗПП пуск	Б.5	+	+	+	Пуск ЗПП
18	ЗПП сраб.	Б.5	+	+	+	Срабатывание ЗПП
19	ТЗНП пуск	Б.6	+	+	+	Пуск ТЗНП
20	ТЗНП сраб.	Б.6	+	+	+	Срабатывание ТЗНП
21	ОЗЗ пуск	Б.7	+	+	+	Пуск ОЗЗ
22	ОЗЗ сраб.	Б.7	+	+	+	Срабатывание ОЗЗ
23	ЗМН пуск	Б.8	+	+	+	Пуск ЗМН
24	ЗМН сраб.	Б.8	+	+	+	Срабатывание ЗМН
25	ЗПН пуск	Б.9	+	+	+	Пуск ЗПН
26	ЗПН сраб.	Б.9	+	+	+	Срабатывание ЗПН
27	ЗОФ пуск	Б.10	+	+	+	Пуск ЗОФ
28	ЗОФ сраб.	Б.10	+	+	+	Срабатывание ЗОФ

Продолжение таблицы 9

Наименование сигнала	Номер рисунка в приложении Б	Сигнал доступен для использования в			Функция сигнала	
		АСУ	таблице назначений блока	схемах ПМК		
29	УРОВ сраб.	Б.11	+	+	+	Срабатывание УРОВ
30	Реле УРОВ	Б.11	-	+	-	Сигнал на реле УРОВ
31	АПВ введено	-	+	-	-	АПВ введено
32	АПВ блок.	Б.12	+	-	-	АПВ заблокировано
33	АПВ 1 пуск	Б.12	+	+	+	Пуск первого цикла АПВ
34	АПВ сраб.	Б.12	+	+	+	Срабатывание АПВ
35	АПВ 2 пуск	Б.12	+	+	+	Пуск второго цикла АПВ
36	АВР пуск	Б.13	+	+	+	Пуск АВР
37	Реле вкл. СВ	Б.13	+	+	-	Сигнал на включение СВ
38	АВР сраб.	Б.13	+	+	+	Срабатывание АВР
39	Реле Разреш. АВР	Б.14	+	+	-	Сигнал на реле разрешения АВР
40	Блок. вкл. по 3U0	Б.15	+	+	+	Блокировка включения выключателя по 3U0
41	Блок. вкл. по U2	Б.15	+	+	+	Блокировка включения выключателя по U2
42	МУ	Б.16	+	+	+	Сигнализация местного управления
43	Упр. по АСУ	Б.16	+	+	+	Сигнализация управления по АСУ
44	Упр. по ДС	Б.16	+	+	+	Сигнализация управления по дискретным сигналам
45	Опер. вкл.	Б.16	+	+	+	Оперативное включение выключателя
46	Опер. откл.	Б.16	+	+	+	Оперативное отключение выключателя
47	Реле Включить	Б.17	+	+	+	Сигнал на реле включения выключателя
48	Блок. включения	Б.17	+	+	-	Блокировка включения выключателя

Продолжение таблицы 9

Наименование сигнала	Номер рисунка в приложении Б	Сигнал доступен для использования в			Функция сигнала
		АСУ	таблице назначений блока	схемах ПМК	
49 Реле Отключить	Б.18	+	+	+	Сигнал на реле отключения выключателя
50 Срабатывание защит	Б.18	+	+	+	Срабатывание защит на отключение
51 Блок. опер. вкл.	Б.18	+	+	+	Блокировка оперативного включения
52 СО	Б.19	+	+	+	Самопроизвольное отключение выключателя
53 Квитир. сигнал.	Б.20	+	+	+	Квитирование сигнализации
54 Реле Авар.откл.	Б.21	+	+	+	Сигнал на реле сигнализации аварийного отключения выключателя
55 Реле Вызов	Б.22	+	+	-	Сигнал на реле сигнализации вызова
56 Неиспр. выкл.	Б.23	+	+	+	Неисправность выключателя
57 Реле Отказ БМРЗ	Б.23	+	+	+	Сигнал на реле Отказ БМРЗ
58 Неиспр. ТН	Б.24	+	+	+	Срабатывание алгоритма контроля неисправности цепей ТН
59 Пуск защит и автом.	-	+	-	-	Пуск защит и автоматики
60 Ошибка фазировки	-	+	+	-	Ошибка фазировки
61 Программа уставок 1	-	+	+	-	Действует первая программа уставок
62 Программа уставок 2	-	+	+	-	Действует вторая программа уставок

В соответствии с таблицей 9 сигналы на рисунках функциональных схем алгоритмов приложения Б дополнительно маркируются следующим образом:  $\text{A, T, П}$ . Наличие символа А обозначает возможность использования сигнала в АСУ, Т - в таблице назначений блока, П - при создании схем ПМК.

3.2.7 Описание функциональных элементов, процесс создания функциональных схем, приведены в документе "Программный комплекс "Конфигуратор - МТ" Руководство оператора".

## 4 Описание функций блока

### 4.1 Функции защиты

#### 4.1.1 Токовая отсечка (ТО)

4.1.1.1 ТО выполняется с контролем трех фазных токов (в соответствии с рисунком Б.1<sup>1)</sup>). Ступени ТО могут быть введены в действие программными ключами **S101** и **S102** для первой и второй ступени соответственно.

4.1.1.2 Предусмотрена возможность работы первой и второй ступени ТО с контролем от реле направления мощности (РНМ). Ввод РНМ производится программными ключами **S143**, **S145** для первой и второй ступени соответственно. Предусмотрен выбор варианта работы ТО при прямом или обратном направлении мощности. Выбор варианта осуществляется программными ключами **S144**, **S146** для первой и второй ступени соответственно.

4.1.1.3 Характеристика РНМ представлена в руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.014 РЭ.

4.1.1.4 При формировании логического сигнала "недост", ступени ТО работают в ненаправленном режиме.

4.1.1.5 Для блокировки пуска ступеней ТО предусмотрены логические сигналы "ТО 1 блок." и "ТО 2 блок.". Блокировка осуществляется наличием логической единицы.

#### 4.1.2 Максимальная токовая защита (МТЗ)

4.1.2.1 МТЗ выполняется с контролем трех фазных токов (в соответствии с рисунком Б.2). Первая ступень имеет независимую или зависимую времятоковую характеристику. Вторая ступень имеет независимую времятоковую характеристику.

4.1.2.2 Ступени МТЗ могут быть введены в действие программными ключами **S103** и **S104** для первой и второй ступени соответственно.

4.1.2.3 Выбор времятоковой характеристики производится программным ключом **S109** (по умолчанию первая ступень МТЗ выполняется независимой). Блок обеспечивает возможность работы первой ступени с четырьмя типами обратозависимых времятоковых характеристик:

- "1" - инверсной (МЭК 60255-151);
- "2" - сильно инверсной (МЭК 60255-151);
- "3" - длительно инверсной (МЭК 60255-151);
- "4" - чрезвычайно инверсной (МЭК 60255-151).

4.1.2.4 Типы времятоковых характеристик приведены в руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.014 РЭ. Тип времятоковой характеристики задается уставкой "МТЗ зав.хар" на дисплее блока в подменю "Уставки, конфигурация" "МТЗ" и в программном комплексе "Конфигуратор - МТ".

4.1.2.5 Вторая ступень МТЗ может быть использована с действием на отключение и сигнализацию или с действием только на сигнализацию. Ввод действия второй ступени МТЗ на отключение производится программным ключом **S117**.

4.1.2.6 Для первой ступени МТЗ с независимой времятоковой характеристикой может быть введен пуск по напряжению (программный ключ **S122** - ввод контроля фазного напряжения и программный ключ **S123** - ввод комбинированного пуска с контролем напряжения обратной последовательности и фазного напряжения). Условием пуска первой ступени МТЗ является снижение любого фазного напряжения ниже уставки "МТЗ РН Uф" или увеличение напряжения обратной последовательности выше уставки "МТЗ РН U2". При использовании комбинированного пуска МТЗ по напряжению применять уставки по времени менее 0,1 с не рекомендуется.

---

<sup>1)</sup> Функциональные схемы алгоритмов приведены в приложении Б (рисунки Б.1 - Б.24).

4.1.2.7 Контроль напряжения для комбинированного пуска МТЗ выводится при неисправности цепей напряжения в соответствии с рисунком Б.2. Для вывода контроля исправности цепей напряжения необходимо ввести программный ключ **S150**.

4.1.2.8 Предусмотрена возможность работы первой ступени МТЗ с контролем от РНМ. Ввод РНМ производится программным ключом **S147**. При использовании направленной МТЗ предусмотрен выбор варианта её работы при прямом или обратном направлении мощности. Выбор варианта осуществляется программным ключом **S148**.

4.1.2.9 Работа РНМ описана в руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.014 РЭ.

4.1.2.10 Для блокировки первой или второй ступени МТЗ предусмотрены логические сигналы "МТЗ 1 ст.блок." и "МТЗ 2 ст.блок." соответственно.

#### 4.1.3 Ускорение МТЗ (УМТЗ)

4.1.3.1 УМТЗ предназначено для ускорения действия первой ступени МТЗ при включении выключателя и коротком замыкании в защищаемой зоне. УМТЗ может быть введено в действие программным ключом **S106**.

4.1.3.2 После исчезновения сигнала "РПО" в течение 1 с и при пуске первой ступени МТЗ с выдержкой времени "УМТЗ Т" выдается сигнал на отключение выключателя в соответствии с рисунком Б.3.

4.1.3.3 Для блокировки работы УМТЗ предусмотрен сигнал "УМТЗ блок."

#### 4.1.4 Логическая защита шин (ЛЗШ)

4.1.4.1 Ввод в работу ЛЗШ осуществляется программным ключом **S128** (в соответствии с рисунком Б.3). Организация ЛЗШ представлена в руководстве по эксплуатации ДИВГ648228.014 РЭ.

4.1.4.2 Подключение датчиков логической защиты шин может быть выполнено при параллельном или последовательном соединении, выбор осуществляется программным ключом **S149**. По умолчанию блок реализует схему с последовательным соединением датчиков логической защиты шин.

4.1.4.3 При получении сигнала от датчиков ЛЗШ (пуск МТЗ присоединений, питающих нагрузку) первая ступень МТЗ действует с выдержкой времени, выбранной по условию селективности. При отсутствии сигнала от датчиков ЛЗШ и пуске первой ступени МТЗ срабатывание МТЗ происходит с уставкой по времени "ЛЗШ Т".

4.1.4.4 Блок обеспечивает контроль исправности шинки ЛЗШ - при наличии сигнала от датчиков ЛЗШ в течение 180 с блок выдает сигнал "Вызов".

4.1.4.5 При расчете уставок по времени необходимо учитывать время обработки блоком входных дискретных сигналов. При использовании ЛЗШ не рекомендуется устанавливать значение выдержки первой ступени МТЗ менее 0,1 с.

#### 4.1.5 Дуговая защита (ДгЗ)

4.1.5.1 Блок реализует функцию дуговой защиты (в соответствии с рисунком Б.4). Дуговая защита выполняется с помощью входного сигнала "ДгЗ". Дуговая защита может быть реализована с контролем тока (программный ключ **S130**). Срабатывание дуговой защиты действует на отключение выключателя.

4.1.5.2 Блок выполняет контроль исправности цепи ДгЗ. При длительном, более 2,5 с, наличии входного сигнала "ДгЗ" срабатывает реле "Вызов".

#### 4.1.6 Защита от потери питания (ЗПП)

4.1.6.1 ЗПП выполнена в соответствии с рисунком Б.5. ЗПП может быть введена в действие программным ключом **S42**.

4.1.6.2 Пуск защиты происходит при условии снижения частоты ниже уставки "ЗПП РЧ1" при наличии хотя бы одного из фазных токов и отсутствии прямого направления мощности. ЗПП срабатывает по окончании выдержки времени "ЗПП Т" и действует на отключение и сигнализацию.

4.1.6.3 При введенном программном ключе **S400** пуск защиты происходит при условии снижения частоты ниже уставки "ЗПП РЧ2" с контролем включенного положения выключателя.

4.1.6.4 В блоке предусмотрен ввод контроля прямого направления мощности (характеристика РНМ аналогична характеристике РНМ алгоритмов ТО и МТЗ) при включении (при условии снижения частоты ниже уставки "ЗПП РЧ2") программным ключом **S401**.

4.1.6.5 При срабатывании алгоритма контроля неисправности цепей напряжения работа алгоритма ЗПП блокируется.

4.1.6.6 Для блокировки работы ЗПП предусмотрен сигнал "ЗПП блок".

#### 4.1.7 Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП)

4.1.7.1 ТЗНП выполнена с контролем тока  $3I_0$ , рассчитанного по трем фазным токам (в соответствии с рисунком Б.6), и вводится в действие программным ключом **S25**.

4.1.7.2 ТЗНП действует на отключение и сигнализацию с выдержкой времени "ТЗНП Т".

#### 4.1.8 Защита от однофазных замыканий на землю (ОЗЗ)

4.1.8.1 ОЗЗ выполнена с контролем напряжения  $3U_0$ , рассчитанного по трем фазным напряжениям (в соответствии с рисунком Б.7), и вводится в действие программным ключом **S24**.

4.1.8.2 ОЗЗ действует на отключение и сигнализацию или только на сигнализацию (программный ключ **S21**) с выдержкой времени "ОЗЗ Т".

#### 4.1.9 Защита минимального напряжения (ЗМН)

4.1.9.1 ЗМН выполнена с контролем трех фазных напряжений и напряжения обратной последовательности (в соответствии с рисунком Б.8). Контроль фазных напряжений может быть введен программным ключом **S70**, контроль напряжения обратной последовательности вводится программным ключом **S73**.

4.1.9.2 ЗМН действует на отключение и сигнализацию или только на сигнализацию (программный ключ **S71**).

4.1.9.3 Предусмотрена блокировка ЗМН при пуске второй ступени ТО или первой ступени МТЗ (программный ключ **S72**). ЗМН срабатывает только при включенном выключателе. Для блокировки работы ЗМН предусмотрен сигнал "ЗМН блок".

#### 4.1.10 Защита от повышения напряжения (ЗПН)

4.1.10.1 ЗПН выполнена с контролем трех фазных напряжений (в соответствии с рисунком Б.9). ЗПН может быть введена программным ключом **S720**.

ЗПН действует на отключение и сигнализацию или только на сигнализацию (программный ключ **S722**). ЗПН срабатывает только при включенном выключателе.



#### 4.1.11 Защита от обрыва фазы и несимметрии нагрузки (ЗОФ)

4.1.11.1 ЗОФ выполнена с контролем тока обратной последовательности. ЗОФ вводится в действие программным ключом **S41** в соответствии с рисунком Б.10.

4.1.11.2 Предусмотрена возможность работы с контролем отношения тока обратной последовательности к току прямой последовательности (программный ключ **S995**).

4.1.11.3 ЗОФ действует на отключение и сигнализацию или только на сигнализацию (программный ключ **S40**) с выдержкой времени "ЗОФ Т".

### 4.2 Функции автоматики и управления выключателем

#### 4.2.1 Устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ)

4.2.1.1 Блок обеспечивает работу алгоритма устройства резервирования при отказе выключателя присоединения (УРОВ) (в соответствии с рисунком Б.11).

УРОВ вводится программным ключом **S44**.

4.2.1.2 Пуск УРОВ происходит:

- при срабатывании ступеней ТО;
- при срабатывании ступеней МТЗ, действующих на отключение;
- по сигналу "УРОВп" от нижестоящей защиты;
- по сигналу срабатывания дуговой защиты;
- по сигналу срабатывания УМТЗ;
- по сигналу срабатывания ЛЗШ;
- по сигналу срабатывания ТЗНП.

Срабатывание УРОВ выполняется с задержкой времени, определяемой уставкой "УРОВ Т". Возврат УРОВ осуществляется по снижению тока ниже уставки "УРОВ РТ".

4.2.1.3 В блоке реализована возможность (программный ключ **S451**) выдачи сигнала срабатывания УРОВ без учета выдержки времени "УРОВ Т" по сигналу "SF6 блок.упр.". Данный сигнал подключается от внешнего устройства контроля давления элегаза.

4.2.1.4 Для блокировки работы алгоритма УРОВ предусмотрен назначаемый логический сигнал "УРОВ блок".

4.2.1.5 При поступлении сигнала "УРОВп" выдается команда на отключение выключателя без выдержки времени в соответствии с рисунком Б.18.

#### 4.2.2 Автоматическое повторное включение (АПВ)

4.2.2.1 Блок обеспечивает выполнение двукратного АПВ (в соответствии с рисунком Б.12). Первый и второй циклы АПВ могут быть введены в действие программными ключами **S311**, **S31** соответственно.

Время готовности АПВ после включения выключателя определяется временем готовности выключателя к выполнению операции включения и задается уставкой "АПВ ТЗ".

Пуск АПВ происходит при:

- срабатывании ТО;
- срабатывании МТЗ;
- самопроизвольном отключении (СО) выключателя (программный ключ **S33** введен, программный ключ **S58** выведен);
- наличии сигнала "АПВ от ВнЗ";
- срабатывании УМТЗ;
- срабатывании ЛЗШ (программный ключ **S35**).

АПВ блокируется при:

- обнаружении системой диагностики неисправности выключателя;
- оперативном отключении выключателя;
- срабатывании УРОВ;
- наличии сигнала "УРОВ<sub>П</sub>";
- наличии сигнала "АПВ запрет";
- срабатывании дуговой защиты;
- срабатывании ТО (программный ключ **S317**);
- срабатывании УМТЗ (программный ключ **S318**);
- пуске ОЗЗ (программный ключ **S32** - действует только на второй цикл АПВ).

4.2.2.2 Время контроля результатов АПВ составляет 120 с после выдачи команды на включение выключателя. Если в течение контрольного времени происходит отключение выключателя, цикл считается неуспешным.

#### 4.2.3 Автоматическое включение резерва (АВР)

4.2.3.1 Блок обеспечивает автоматическое включение резерва (в соответствии с рисунком Б.13) с выдержкой времени или без выдержки времени.

Функция АВР вводится программным ключом **S50**.

4.2.3.2 При включенном положении выключателя условием пуска АВР с выдержкой времени является:

- уровень напряжений  $U_{AB}$  и  $U_{BC}$  ниже уставки "АВР РН  $U_1$ ";
- напряжение  $U_2$  выше уставки "АВР РН  $U_2$ " (программный ключ **S506**);
- снижение частоты ниже уставки "АВР РЧ" (программный ключ **S505**).

4.2.3.3 После отработки выдержки времени "АВР  $T_1$ ", при наличии сигнала "Разреш. АВР" от питающего присоединения соседней секции, выдается команда на отключение выключателя ввода. При появлении дискретного сигнала "РПО" выдается команда на включение секционного выключателя ("Вкл. СВ") длительностью 0,8 с.

Работа АВР блокируется при:

- наличии сигнала "Блок. АВР";
- срабатывании ТО;
- срабатывании МТЗ на отключение;
- срабатывании УМТЗ;
- срабатывании ЛЗШ;
- срабатывании дуговой защиты;
- выполнении АПВ;
- обнаружении системой диагностики неисправности выключателя;
- наличии сигнала "УРОВ<sub>П</sub>";
- неисправности в цепях трансформатора напряжения (программный ключ **S110**).

4.2.3.4 Предусмотрена возможность выполнения АВР без выдержки времени (если нет условий блокировки АВР) при самопроизвольном отключении выключателя (программный ключ **S58**).

В блоке для выполнения АВР предусмотрен ввод контроля работы ЗПП (программный ключ **S504**) с регулируемой длительностью импульса с уставкой "АВР  $T_3$ ".

4.2.3.5 В блоке для выполнения АВР при отключении выключателя по алгоритмам пользователя предусмотрен сигнал "АВР от ВнЗ". АВР по сигналу "АВР от ВнЗ" выполняется с выдержкой времени "АВР  $T_2$ ".

#### 4.2.4 Разрешение АВР (РАВР)

4.2.4.1 Блок формирует выходной сигнал "Разреш. АВР" в соответствии с рисунком Б.14. Внешними цепями данный сигнал необходимо подключить к блоку смежного ввода на сигнал "АВР разрешен". Сигнал "Разреш. АВР" выдается при наличии напряжений  $U_{AB}$  и  $U_{BC}$  выше уставки "РАВР РН Ул".

Выдача сигнала "Разреш. АВР" блокируется при:

- наличии напряжения обратной последовательности  $U_2$  (программный ключ **S501**) выше уставки "РАВР РН U2";
- пуске ОЗЗ (программный ключ **S55**);
- снижении частоты ниже уставки "РАВР РЧ" (программный ключ **S59**);
- обнаружении системой диагностики неисправности выключателя.

#### 4.2.5 Функции управления выключателем и другие функции автоматики

4.2.5.1 Описание функций управления выключателем, а также рекомендованная схема подключения блока к различным видам выключателей приведены в руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.014 РЭ. Алгоритмы отключения и включения выключателя выполняются в соответствии с рисунками Б.15, Б.16, Б.17, Б.18.

4.2.5.2 Формирование команд управления выключателем делится на:

- оперативное управление;
- управление по срабатыванию защит и автоматики.

##### 4.2.5.3 Оперативное управление

4.2.5.3.1 Формирование команд оперативного управления выключателем выполняется в соответствии с рисунком Б.16. Управление выключателем (включение и отключение) возможно только в одном режиме управления в один момент времени. Блок допускает три режима управления:

- местное управление (МУ);
- управление по дискретным сигналам;
- управление по сигналам АСУ.

4.2.5.3.2 Принцип организации режимов управления приведен в руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.014 РЭ.

4.2.5.3.3 Местное управление активируется/деактивируется кнопкой "МУ" на пульте блока. Сигнализация местного управления осуществляется соответствующим светодиодом на пульте блока. При местном управлении выключателем формирование команд включения или отключения выключателя возможно только с пульта блока, команды по дискретным сигналам и по сигналам АСУ блокируются.

4.2.5.3.4 Управление по дискретным сигналам осуществляется при отсутствии сигнала "ОУ" (оперативное управление). Для выполнения операции включения и отключения предусмотрены дискретные входы "ОУ Включить" и "ОУ Отключить".

4.2.5.3.5 Управление по сигналам АСУ осуществляется при наличии сигнала "ОУ" (оперативное управление). Для выполнения операции включения и отключения предусмотрены сигналы "АСУ\_Включить" и "АСУ\_Отключить" соответственно.

##### 4.2.5.4 Включение выключателя

4.2.5.4.1 Алгоритм формирования команды управления - включение приведён на рисунке Б.17. Включение выключателя осуществляется замыканием выходного реле "Включить", контакт которого рекомендуется последовательно соединить с внешним промежуточным реле, управляющим электромагнитом включения.

4.2.5.4.2 Выдача команды включения блокируется при:

- наличии команды отключения выключателя;
- обнаружении системой диагностики неисправности выключателя;
- отсутствии или наличии сигнала (программный ключ **S712**) "Ав. ШП/Пружина";
- наличии назначаемого сигнала "SF6 блок.упр." (снижение давления элегаза);
- наличии назначаемого сигнала "Включение блок.";
- наличии напряжения  $U_2$  (программный ключ **S997**) или напряжения  $3U_0$  (программный ключ **S994**) в соответствии с рисунком Б.15.

4.2.5.4.3 Реле "Включить" срабатывает с "подхватом". Возврат реле осуществляется при появлении сигнала на дискретном входе "РПВ".

#### 4.2.5.5 Отключение выключателя

4.2.5.5.1 Алгоритм формирования команды управления - отключение приведён на рисунке Б. 18. Отключение выключателя осуществляется замыканием выходного реле "Отключить", контакт которого рекомендуется последовательно соединить с внешним промежуточным реле, управляющим электромагнитом отключения. Реле "Отключить" срабатывает с "подхватом". Возврат реле осуществляется при исчезновении сигнала на отключение и наличии в течение времени, определяемого уставкой "Откл. Т", сигнала на дискретном входе "РПО".

4.2.5.5.2 Выдача команды отключения блокируется при наличии назначаемого сигнала "SF6 блок.упр." (сигнал снижения давления элегаза).

4.2.5.5.3 При срабатывании защит ЗОФ, ОЗЗ, ЗМН, ДгЗ, токовых защит (ТО, МТЗ, УМТЗ, ЛЗШ), действующих на отключение, возможна блокировка оперативного включения (программные ключи **S985**, **S986**, **S986-1**, **S987**, **S988** соответственно), сброс блокировки осуществляется квитированием сигнализации.

4.2.5.6 Блок обеспечивает обнаружение самопроизвольного отключения (СО) выключателя в соответствии с алгоритмом, приведенным на рисунке Б.19.

### 4.3 Функции сигнализации

4.3.1 В блоке предусмотрено формирование сигналов "Авар. отключение" (в соответствии с рисунком Б.21), "Вызов" (в соответствии с рисунком Б.22) и "Отказ БМРЗ" (в соответствии с рисунком Б.23).

4.3.2 В блоке предусмотрен вывод срабатывания выходного реле "Вызов" при:

- срабатывании второй ступени МТЗ (программный ключ **S800**);
- срабатывании ЗОФ (программный ключ **S801**);
- СО (программный ключ **S802**);
- неисправности выключателя (программный ключ **S803**);
- неисправности ТН (программный ключ **S804**);
- снижении давления элегаза (программный ключ **S805**);
- срабатывании ОЗЗ (программный ключ **S806**);
- наличии напряжения  $3U_0$  (программный ключ **S807**);
- наличии напряжения  $U_2$  (программный ключ **S808**);
- срабатывании ЗПП (программный ключ **S821**);
- отключении по АВР (программный ключ **S822**).

4.3.3 Квитирование сигнализации производится с пульта блока нажатием кнопки "КВИТ", по сигналу "Квитир. внеш." или подачей соответствующей команды по последовательному каналу от АСУ или ПЭВМ (в соответствии с рисунком Б.20).

4.3.4 Блок реализует алгоритм контроля цепей ТН (в соответствии с рисунком Б.24). Алгоритм контроля цепей ТН позволяет определять обрывы цепей напряжения. При неисправности цепей ТН через время "КЦН Т" выдается сигнал "Реле Вызов".

4.3.5 Неисправность цепей напряжения фиксируется при наличии одного из следующих признаков:

- одновременное наличие сигнала "РПВ", всех линейных напряжений ниже уставки "КЦН РН Ул" и хотя бы одного из токов выше уставки "КЦН РТ I" (программный ключ **S700**);

- одновременное наличие сигнала "РПВ", напряжения обратной последовательности выше уставки "КЦН РН U2" и тока обратной последовательности ниже уставки "КЦН РТ I2" (программный ключ **S701**).

При срабатывании КЦН выдается логический сигнал "Неиспр. ТН". Сброс сигнала "Неиспр. ТН" осуществляется квитированием либо при значении напряжения прямой последовательности более 48 В. Предусмотрен контроль положения автоматического выключателя, установленного в цепях напряжения. При наличии сигнала "Ав. ТН откл." происходит срабатывание КЦН без выдержки времени. Алгоритм КЦН блокируется при пуске второй ступени ТО, первой ступени МТЗ и ЗОФ.

4.3.6 Блок осуществляет контроль цепей положения выключателя, при одинаковом сигнале на дискретных входах "РПО" и "РПВ" с выдержкой времени выдается сигнал неисправности цепей выключателя. При наличии двух электромагнитов отключения предусмотрен сигнал "РПВ 2", ввод в действие осуществляется программным ключом **S416**.

4.3.7 Блок осуществляет контроль выполнения операций включения и отключения, при длительном выполнении операции выдается сигнал неисправности выключателя.

4.3.8 Блок осуществляет контроль положения автоматического выключателя цепи питания включения выключателя (зависимый привод) или превышения времени взвода пружины (независимый привод). С выдержкой времени "Неисп. Т2" выдается сигнал неисправности выключателя. Выбор типа привода осуществляется программным ключом **S713**, по умолчанию осуществляется контроль времени взвода пружины. Программный ключ **S712** предназначен для возможности использования размыкающих контактов положения автоматического выключателя или взведенной пружины.

4.3.9 При получении сигнала "SF6 блок.упр." выдается сигнал неисправности выключателя.

4.3.10 При срабатывании алгоритма УРОВ выдается сигнал неисправности выключателя.

#### 4.4 Вспомогательные функции

##### 4.4.1 Измерение параметров сети

4.4.1.1 Блок обеспечивает измерение или вычисление:

- действующих значений токов фаз  $I_A, I_B, I_C$ ;
- действующих значений фазных напряжений  $U_A, U_B, U_C$  и линейных напряжений  $U_{AB}, U_{BC}, U_{CA}$ ;
- углов между действующими значениями фазных токов и линейных напряжений  $I_A \wedge U_{BC}, I_B \wedge U_{CA}, I_C \wedge U_{AB}$ ;
- $\cos \varphi$ , активной  $P$ , реактивной  $Q$  и полной  $S$  мощностей;
- расчётных действующих значений напряжения нулевой последовательности  $3U_0$  и тока нулевой последовательности  $3I_0$ ;
- действующих значений напряжения и тока обратной последовательности  $U_2, I_2$ ;
- действующих значений напряжения и тока прямой последовательности  $U_1, I_1$ ;
- отношения токов обратной и прямой последовательностей  $I_2/I_1$ ;
- частоты  $F$ .

4.4.1.2 Блок отображает действующие значения первой гармонической составляющей напряжений и токов.

4.4.1.3 Отображение активной  $P$ , реактивной  $Q$  и полной  $S$  мощностей на дисплее блока, в программном комплексе "Конфигуратор - МТ", в АСУ осуществляется в киловаттах (кВт), киловольт-амперах реактивных (квар) и киловольт-амперах (кВ·А) соответственно.

4.4.1.4 Для отображения параметров в первичных значениях необходимо задать коэффициенты трансформации трансформаторов тока и напряжения, диапазоны коэффициентов трансформации приведены в таблице 10.

Таблица 10 - Коэффициенты трансформации

	Наименование параметра	Значение
1	Диапазон коэффициентов трансформации трансформаторов фазных токов	1 - 4000
2	Диапазон коэффициентов трансформации трансформаторов напряжения $U_A, U_B$ и $U_C$	1 - 1000
3	Дискретность установки коэффициентов трансформации	1

4.4.1.5 Измерение частоты производится при значениях одного из фазных напряжений  $U_A, U_B, U_C$ , превышающих 10 В (вторичное значение). При снижении напряжений ниже порога измерения частоты блок автоматически переходит на измерение частоты по каналам тока  $I_A, I_B, I_C$ , превышающим 0,5 А (вторичное значение). При восстановлении одного из напряжений  $U_A, U_B, U_C$  выше 10 В блок автоматически переходит на измерение частоты по каналам напряжения.

4.4.1.6 Блок обеспечивает контроль фазировки. При неодинаковой фазировке цепей тока и напряжения мигают зеленый светодиод "ГОТОВ" и желтый светодиод "ВЫЗОВ" на пульте блока, в журнале сообщений формируется запись с текстом "Неправильная фазировка".

4.4.1.7 В блоке реализован набор дополнительных элементов, предназначенных для построения алгоритмов функций защит и автоматики в составе ПМК:

- набор пусковых органов с регулируемыми уставками;
- набор уставок по времени;
- набор программных ключей.

Описание дополнительных элементов приведено в приложении В.

#### 4.4.2 Переключение программ уставок

4.4.2.1 Блок обеспечивает ввод и хранение двух программ уставок.

4.4.2.2 Переключение программ уставок может производиться по назначаемому сигналу "Программа 2" или по направлению мощности.

Переключение программ уставок возможно только одним способом в один момент времени. По умолчанию переключение программ уставок осуществляется по входному сигналу "Программа 2". Для ввода режима смены программы уставок по направлению мощности необходимо ввести программный ключ **S85**.

4.4.2.3 По входному сигналу "Программа 2" переход на вторую программу осуществляется при подаче сигнала, возврат к первой программе происходит с выдержкой времени на возврат "ТПРОГР2" при снятии сигнала.

4.4.2.4 По направлению мощности переход на вторую программу осуществляется по факту определения блоком обратного направления мощности, возврат к первой программе происходит при смене направления мощности на прямое. При пуске и срабатывании алгоритма контроля цепей ТН смена программ уставок по направлению мощности блокируется.

4.4.2.5 При пуске защит смена программ уставок блокируется.

#### 4.4.3 Ресурс выключателя

4.4.3.1 В блоке реализована функция расчета остаточного ресурса выключателя.

4.4.3.2 Подробное описание функции приведено в руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.014 РЭ.

4.4.3.3 При каждом отключении выключателя блок автоматически рассчитывает остаточный ресурс выключателя в процентном отображении, где 100 % - это новый выключатель. Отображение текущего ресурса выключателя осуществляется на дисплее пульта во вкладке "Накопитель" или в программном комплексе "Конфигуратор - МТ" во вкладке "Накопитель".

#### 4.4.4 Накопительная информация

4.4.4.1 Отображение накопительной информации происходит на ПЭВМ в программном комплексе "Конфигуратор - МТ" или на дисплее пульта блока.

Состав накопительной информации приведен в таблице 11.

4.4.4.2 На дисплее блока и в программном комплексе "Конфигуратор - МТ" во вкладке "Накопитель" подменю "Выключатель" приведены длительность последнего отключения выключателя (Тоткл, мс) и значение остаточного ресурса выключателя (Ресурс, %).

Таблица 11 - Накопительная информация

Функция	Псевдоним накопителя в подменю "Счетчики"	Описание накопителя
ТО	Сраб. ТО 1	Количество срабатываний первой ступени ТО
	Пуск ТО 2	Количество пусков второй ступени ТО
	Сраб. ТО 2	Количество срабатываний второй ступени ТО
МТЗ	Пуск МТЗ 1	Количество пусков первой ступени МТЗ
	Сраб. МТЗ 1	Количество срабатываний первой ступени МТЗ
	Пуск МТЗ 2	Количество пусков второй ступени МТЗ
	Сраб. МТЗ 2	Количество срабатываний второй ступени МТЗ
	Откл. по МТЗ 2	Количество срабатываний второй ступени МТЗ на отключение

Продолжение таблицы 11

Функция	Псевдоним накопителя в подменю "Счетчики"	Описание накопителя
УМТЗ	Сраб. УМТЗ	Количество срабатываний УМТЗ
ЛЗШ	Сраб. ЛЗШ	Количество срабатываний ЛЗШ
ЗПП	Пуск ЗПП	Количество пусков ЗПП
	Сраб. ЗПП	Количество срабатываний ЗПП
ТЗНП	Пуск ТЗНП	Количество пусков ТЗНП
	Сраб. ТЗНП	Количество срабатываний ТЗНП
ОЗЗ	Пуск ОЗЗ	Количество пусков ОЗЗ
	Сраб. ОЗЗ	Количество срабатываний ОЗЗ
	Откл. по ОЗЗ	Количество срабатываний ОЗЗ на отключение
ЗМН	Пуск ЗМН	Количество пусков ЗМН
	Сраб. ЗМН	Количество срабатываний ЗМН
	Откл. по ЗМН	Количество срабатываний ЗМН на отключение
ЗПН	Пуск ЗПН	Количество пусков ЗПН
	Сраб. ЗПН	Количество срабатываний ЗПН
	Откл. по ЗПН	Количество срабатываний ЗПН на отключение
ЗОФ	Пуск ЗОФ	Количество пусков ЗОФ
	Сраб. ЗОФ	Количество срабатываний ЗОФ
	Откл. по ЗОФ	Количество срабатываний ЗОФ на отключение
УРОВ	Сраб. УРОВ	Количество срабатываний УРОВ
АПВ	Пуск АПВ 1	Количество пусков первого цикла АПВ
	Пуск АПВ 2	Количество пусков второго цикла АПВ
	АПВ 1 неусп.	Количество неуспешных срабатываний первого цикла АПВ
	АПВ 1 усп.	Количество успешных срабатываний первого цикла АПВ
	АПВ 2 неусп.	Количество неуспешных срабатываний второго цикла АПВ
	АПВ 2 усп.	Количество успешных срабатываний второго цикла АПВ
АВР	Пуск АВР	Количество пусков АВР
	Сраб. АВР	Количество срабатываний АВР
-	Количество откл.	Суммарное количество отключений выключателя
	Моточасы блока	Количество часов, которое блок находился в работе после установки БФПО



#### 4.4.5 Самодиагностика блока

4.4.5.1 В блоке обеспечивается оперативный контроль работоспособности (самодиагностика) в течение всего времени работы.

4.4.5.2 Результаты самодиагностики блока, в соответствии с таблицей 12, отображаются на дисплее блока, в программном комплексе "Конфигуратор - МТ".

Таблица 12 - Результаты самодиагностики

Наименование параметра самодиагностики	Описание параметра	
1	Отказ БМРЗ	Отказ блока
2	Отказ ПМК	Отказ программного модуля конфигурации
3	Неисправность МТ	Неисправность модуля трансформаторов
4	Ошибка RTC	Ошибка часов реального времени
5	Ошибка 01	Ошибка функционирования, код 01
6	Ошибка 08	Ошибка функционирования, код 08
7	Ошибка 10	Ошибка функционирования, код 10

#### 4.4.6 Осциллографирование аварийных событий

4.4.6.1 В состав осциллограммы в БФПО входят шесть аналоговых и 37 дискретных сигналов. Состав сигналов приведен в таблице 13 и не подлежит изменению.

4.4.6.2 Блок допускает возможность дополнительного осциллографирования 157 логических сигналов. Осциллографирование сигналов назначается при помощи программного комплекса "Конфигуратор - МТ". Для осциллографирования доступны:


- дискретные входы и логические входы из таблицы 8;
- логические выходы из таблицы 9, доступные для использования в таблице назначений;
- логические сигналы, созданные пользователем;
- кнопки на пульте блока.

Таблица 13 - Состав сигналов осциллограммы

Псевдоним сигнала в программном комплексе "Конфигуратор - МТ"		Описание
1	I <sub>A</sub>	Ток фазы А
2	I <sub>B</sub>	Ток фазы В
3	I <sub>C</sub>	Ток фазы С
4	U <sub>A</sub>	Линейное напряжение U <sub>A</sub>
5	U <sub>B</sub>	Линейное напряжение U <sub>B</sub>
6	U <sub>C</sub>	Линейное напряжение U <sub>C</sub>
7	[Я1] РПО	Дискретный вход (3/1, 3/2)
8	[Я2] РПВ	Дискретный вход (3/3, 3/2)
9	[Я3] ОУ Отключить	Дискретный вход (3/5, 3/6)
10	[Я4] ОУ Включить	Дискретный вход (3/7, 3/6)
11	[Я8] Ав. ШП/Пружина	Дискретный вход (3/14, 3/15)
12	Р <sub>a</sub> прямое	Прямое направление мощности фазы А
13	Р <sub>b</sub> прямое	Прямое направление мощности фазы В
14	Р <sub>c</sub> прямое	Прямое направление мощности фазы С
15	ТО	Срабатывание токовой отсечки
16	ТО 2 пуск	Пуск токовой отсечки с выдержкой времени
17	МТЗ пуск 1 ст.	Пуск первой ступени МТЗ
18	МТЗ пуск 2 ст.	Пуск второй ступени МТЗ
19	УМТЗ пуск	Пуск УМТЗ
20	ЛЗШ пуск	Пуск ЛЗШ
21	ДгЗ сраб.	Срабатывание дуговой защиты
22	ЗПП пуск	Пуск ЗПП
23	ТЗНП пуск	Пуск ТЗНП
24	ОЗЗ пуск	Пуск ОЗЗ
25	ЗМН пуск	Пуск ЗМН
26	ЗПН пуск	Пуск ЗПН
27	ЗОФ пуск	Пуск ЗОФ
28	УРОВ сраб.	Срабатывание УРОВ
29	АПВ 1 пуск	Пуск АПВ 1
30	АПВ 2 пуск	Пуск АПВ 2
31	АВР пуск	Пуск АВР
32	АВР сраб.	Срабатывание АВР
33	Опер. вкл.	Команда оперативного включения выключателя
34	Опер. откл.	Команда оперативного отключения выключателя
35	Реле Включить	Дискретный выход (4/3, 4/2)
36	Реле Отключить	Дискретный выход (4/1, 4/2)
37	Реле Авар. отключение	Дискретный выход (4/5, 4/6)
38	Реле Вызов	Дискретный выход (4/9, 4/10)
39	Неиспр. выкл.	Неисправность выключателя
40	Реле Отказ БМРЗ	Дискретный выход (4/7, 4/6)
41	Неиспр. ТН	Неисправность цепей трансформатора напряжения
42	Программа уставок 1	Действует первая программа уставок
43	Программа уставок 2	Действует вторая программа уставок

# Приложение А (обязательное)

## Схема электрическая подключения



\* - Сигналы назначены в ПМК

Рисунок А.1 - Схема электрическая подключения

## Приложение Б

(обязательное)

### Алгоритмы функций защит, автоматики и управления

В таблице Б.1 указана информация для упрощения работы с функциональными схемами, приведенными на рисунках Б.1 - Б.24.

Таблица Б.1- Программные ключи

Функция		Номер рисунка	Обозначение ключа
ТО	ТО первая ступень введена / выведена	Б.1	S101
	ТО первая ступень направленная / ненаправленная	Б.1	S143
	Направление мощности для первой ступени ТО обратное / прямое	Б.1	S144
	ТО вторая ступень введена / выведена	Б.1	S102
	ТО вторая ступень направленная / ненаправленная	Б.1	S145
	Направление мощности для второй ступени ТО обратное / прямое	Б.1	S146
МТЗ	МТЗ первая ступень введена / выведена	Б.2	S103
	МТЗ первая ступень с контролем напряжения Уф	Б.2	S122
	МТЗ первая ступень с комбинированным пуском	Б.2	S123
	Контроль исправности цепей ТН введен / выведен	Б.2	S150
	МТЗ первая ступень направленная / ненаправленная	Б.2	S147
	Направление мощности для первой ступени МТЗ обратное / прямое	Б.2	S148
	МТЗ первая ступень зависимая / независимая	Б.2	S109
	МТЗ вторая ступень введена / выведена	Б.2	S104
	МТЗ вторая ступень на отключение введена / выведена	Б.2	S117
УМТЗ, ЛЗШ	Ускорение МТЗ введено / выведено	Б.3	S106
	ЛЗШ введена / выведена	Б.3	S128
	ЛЗШ последовательная / параллельная схема	Б.3	S149
ДгЗ	Ввод / вывод ДгЗ с контролем тока	Б.4	S130
ЗПП	ЗПП введена / выведена	Б.5	S42
	Ввод/вывод контроля прямого направления мощности с ЗПП РЧ 1	Б.5	S401
	Ввод / вывод ЗПП с ЗПП РЧ 2	Б.5	S400
ТЗНП	ТЗНП введена / выведена	Б.6	S25
ОЗЗ	ОЗЗ на отключение / на сигнализацию	Б.7	S21
	Контроль напряжения $3U_0$ введен / выведен	Б.7	S24
ЗМН	ЗМН по фазным напряжениям введена / выведена	Б.8	S70
	ЗМН по напряжению $U_2$ введена / выведена	Б.8	S73
	ЗМН на отключение введена / выведена	Б.8	S71
	Блокировка ЗМН по пуску токовых защит введена / выведена	Б.8	S72
ЗПН	ЗПН введена / выведена	Б.9	S720
	ЗПН на отключение введена / выведена	Б.9	S722

Продолжение таблицы Б.1

Функция		Номер рисунка	Обозначение ключа
ЗОФ	ЗОФ введена / выведена	Б.10	S41
	ЗОФ на отключение / на сигнализацию	Б.10	S40
	ЗОФ по I2/I1 введена / выведена	Б.10	S995
УРОВ	УРОВ введено / выведено	Б.11	S44
	Ускорение УРОВ по сигналу "SF6 блок.упр." введено / выведено	Б.11	S451
АПВ	Первый цикл АПВ введен / выведен	Б.12	S311
	Второй цикл АПВ введен / выведен	Б.12	S31
	СО на АПВ введено / выведено	Б.12	S33
	ЛЗШ на АПВ введена / выведена	Б.12	S35
	Блокировка второго цикла АПВ по напряжению $3U_0$ введена / выведена	Б.12	S32
	Блокировка АПВ по срабатыванию ТО введена / выведена	Б.12	S317
	Блокировка АПВ по УМТЗ введена / выведена	Б.12	S318
АВР	Ввод АВР по СО	Б.12, Б.13	S58
	АВР введено / выведено	Б.13	S50
	Контроль частоты F для АВР введен / выведен	Б.13	S505
	Контроль напряжения $U_2$ для АВР введен / выведен	Б.13	S506
	Контроль ЗПП для АВР введен / выведен	Б.13	S504
	Контроль исправности ТН введен / выведен	Б.13	S110
РАВР	Контроль частоты введен / выведен	Б.14	S59
	Контроль напряжения $U_2$ введен / выведен	Б.14	S501
	Контроль пуска ОЗЗ введен / выведен	Б.14	S55
Блок. вкл.	Блокировка включения выключателя по напряжению $3U_0$ введена / выведена	Б.15	S994
	Блокировка включения выключателя по напряжению $U_2$ введена / выведена	Б.15	S997
КЦН	Контроль ЦН по $U_1/I$ введен / выведен	Б.24	S700
	Контроль ЦН по $U_2/I_2$ введен / выведен	Б.24	S701
Диагностика	Сигнал "РПВ 2" введен / выведен	Б.23	S416
	Вход "Ав. ШП/Пружина" по "1" или "0"	Б.17, Б.23	S712
	Тип привода - с электромагнитом включения / пружинный	Б.23	S713

Продолжение таблицы Б.1

Функция		Номер рисунка	Обозначение ключа
Настрой- ка вызова	МТЗ вторая ступень на "Вызов" введена / выведена	Б.22	S800
	ЗОФ на "Вызов" введена / выведена	Б.22	S801
	СО на "Вызов" введено / выведено	Б.22	S802
	Неисправность выключателя на "Вызов" введена / выведена	Б.22	S803
	Неисправность ТН на "Вызов" введена / выведена	Б.22	S804
	Сигнал "SF6 блок. упр." на "Вызов" введен / выведен	Б.22	S805
	ОЗЗ на "Вызов" введена / выведена	Б.22	S806
	Блок. вкл. по напряжению $3U_0$ на "Вызов" введена / выведена	Б.22	S807
	Блок. вкл. по напряжению $U_2$ на "Вызов" введена / выведена	Б.22	S808
	ЗПП на "Вызов" введена / выведена	Б.22	S821
	Отключение по АВР на "Вызов" введено / выведено	Б.22	S822
Прочие уставки	Блокировка оперативного включения по срабатыванию ЗОФ введена / выведена	Б.18	S985
	Блокировка оперативного включения по срабатыванию ОЗЗ введена / выведена	Б.18	S986
	Блокировка оперативного включения по срабатыванию ЗМН введена / выведена	Б.18	S986-1
	Блокировка оперативного включения по срабатыванию ДгЗ введена / выведена	Б.18	S987
	Блокировка оперативного включения по срабатыванию ТО или МТЗ введена / выведена	Б.18	S988
	Переключение программы уставок по входу "Программа 2" / по направлению мощности	-	S85

На рисунках Б.1 - Б.24 принято следующее обозначение:

- для входных аналоговых сигналов X/Y, где X - маркировка соединителя, Y - номер контакта (например, 1/1, 2/1);

- для входных и выходных дискретных сигналов X/УУ, где X - маркировка соединителя, УУ - номер контакта (например, 3/1, 4/4).




Рисунок Б.1 - Функциональная схема алгоритма токовой отсечки




Рисунок Б.2 - Функциональная схема алгоритма максимальной токовой защиты






Рисунок Б.3 - Функциональная схема алгоритма ускорения МТЗ, ЛЗШ





Рисунок Б.4 - Функциональная схема алгоритма дуговой защиты






Рисунок Б.5 - Функциональная схема алгоритма защиты от потери питания




Рисунок Б.6 - Функциональная схема алгоритма токовой защиты нулевой последовательности




Рисунок Б.7 - Функциональная схема алгоритма защиты от однофазных замыканий на землю




Рисунок Б.8 - Функциональная схема алгоритма защиты минимального напряжения




Рисунок Б.9 - Функциональная схема алгоритма защиты от повышения напряжения




Рисунок Б.10 - Функциональная схема алгоритма защиты от обрыва фазы и несимметрии нагрузки




Рисунок Б.11 - Функциональная схема алгоритма резервирования при отказе выключателя




Рисунок Б.1.2 - Функциональная схема алгоритма автоматического повторного включения




Рисунок Б.13 - Функциональная схема алгоритма автоматического включения резерва




Рисунок Б.14 - Функциональная схема алгоритма разрешения АВР




Рисунок Б.15 - Функциональная схема алгоритма блокировки включения по напряжениям U<sub>2</sub> и 3U<sub>0</sub>






Рисунок Б.16 - Функциональная схема алгоритма формирования команд оперативного управления выключателем




Рисунок Б.17 - Функциональная схема алгоритма управления выключателем - включение




Рисунок Б.18 - Функциональная схема алгоритма управления выключателя - отключение




Рисунок Б.19 - Функциональная схема алгоритма обнаружения самопроизвольного отключения выключателя




Рисунок Б.20 - Функциональная схема алгоритма квитирования




Рисунок Б.21 - Функциональная схема алгоритма сигнализации аварийного отключения




Рисунок Б.22 - Функциональная схема алгоритма вызова




Рисунок Б.23 - Функциональная схема алгоритма диагностики




Рисунок Б.2.4 - Функциональная схема алгоритма контроля цепей измерительного трансформатора напряжения

## Приложение В

(обязательное)

### Дополнительные элементы схем ПМК

В.1 В блоке реализован набор дополнительных элементов, предназначенных для построения функций защит и автоматики в составе ПМК.

#### В.2 Дополнительные пусковые органы

В.2.1 В блоке реализован набор дополнительных пусковых органов (в соответствии с рисунком В.1).

В.2.2 Сигналы срабатывания дополнительных пусковых органов функциональных схем БФПО (в соответствии с рисунком В.1), доступные для использования при создании схем ПМК, в таблице назначений блока, а также для передачи в АСУ, приведены в таблице В.1.

Таблица В.1 - Дополнительные пусковые органы

	Наименование сигнала	Сигнал доступен для использования в			Функция сигнала
		АСУ	таблице назначений блока	схемах ПМК	
1	ПО МАКС РТ1	+	+	+	Сигналы срабатывания дополнительных пусковых органов
2	ПО МАКС РТ2	+	+	+	
3	ПО МИН РТ	+	+	+	
4	ПО МАКС РТ I2	+	+	+	
5	ПО МАКС РН Ул	+	+	+	
6	ПО МИН РН2 Ул	+	+	+	
7	ПО МИН РН1 Ул	+	+	+	
8	ПО МАКС РН U2	+	+	+	
9	ПО МАКС РН Uф	+	+	+	
10	ПО МИН РН2 Uф	+	+	+	
11	ПО МИН РН1 Uф	+	+	+	
12	ПО МАКС РН 3U0	+	+	+	
13	ПО МАКС РН 3I0	+	+	+	






Рисунок В.1 - Функциональная схема алгоритма дополнительных пусковых органов

В.2.3 Параметры уставок дополнительных пусковых органов приведены в таблице В.2.

В.2.4 Параметры уставок приведены во вторичных значениях.

В.2.5 Заводская установка уставок дополнительных пусковых органов одинакова для всех программ.

В.2.6 Уставки дополнительных пусковых органов могут быть использованы для передачи в АСУ.

Таблица В.2 - Уставки защит и автоматики

Уставка		Заводская установка	Диапазон	Дискретность	Коэффициент возврата
1	РТ1 МАКС	1,00 А	От 0,10 до 100,00 А	0,01 А	0,95 - 0,98
2	РТ2 МАКС				
3	РТ МИН	0,25 А	От 0,10 до 5,00 А		1,03 - 1,07
4	РТ I2 МАКС	1,00 А	От 0,10 до 100,00 А	1 В	0,95 - 0,98
5	РН Ул МАКС	95 В	От 2 до 120 В		
6	РН1 Ул МИН	20 В	От 2 до 100 В		1,03 - 1,07
7	РН2 Ул МИН				
8	РН U2 МАКС	5 В	От 5 до 20 В		0,95 - 0,98
9	РН Уф МАКС	100 В	От 10 до 200 В		1,03 - 1,07
10	РН1 Уф МИН	20 В	От 10 до 180 В		
11	РН2 Уф МИН				
12	РН 3U0 МАКС	5 В	От 5 до 100 В		0,95 - 0,98
13	РН 3I0 МАКС	1,00 А	От 0,25 до 50,00 А		

В.3 Дополнительные уставки по времени

В.3.1 Параметры дополнительных уставок по времени приведены в таблице В.3.

В.3.2 Заводская установка дополнительных уставок по времени одинакова для всех программ.

В.3.3 Дополнительные уставки по времени могут быть использованы для передачи в АСУ.

Таблица В.3 - Уставки по времени

Уставка		Заводская установка	Диапазон	Дискретность
1	ТА01	1,00 с	От 0,00 до 600,00 с	0,01 с
2	ТА02			
3	ТА03			
4	ТА04			
5	ТА05			
6	ТА06			
7	ТА07			
8	ТА08			
9	ТА09			
10	ТА10			

#### В.4 Дополнительные программные ключи

В.4.1 Дополнительные программные ключи приведены в таблице В.4.

В.4.2 Дополнительные программные ключи могут быть использованы для передачи в АСУ.

Таблица В.4 - Программные ключи

Функция		Обозначение ключа
1	Дополнительный ключ 01	SA01
2	Дополнительный ключ 02	SA02
3	Дополнительный ключ 03	SA03
4	Дополнительный ключ 04	SA04
5	Дополнительный ключ 05	SA05
6	Дополнительный ключ 06	SA06
7	Дополнительный ключ 07	SA07
8	Дополнительный ключ 08	SA08
9	Дополнительный ключ 09	SA09
10	Дополнительный ключ 10	SA10

**Приложение Г**  
(обязательное)  
**Адресация параметров в АСУ**

Г.1 Протокол информационного обмена согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006

Г.1.1 Перечень параметров, доступных для передачи в АСУ по протоколу информационного обмена согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006, а также порядок адресации этих параметров приведены в таблице Г.1.

Настройка протокола информационного обмена осуществляется в программном комплексе "Конфигуратор - МТ".

Г.1.2 Описание возможностей блока при подключении к АСУ содержится в руководстве по эксплуатации ДИВГ.648228.014 РЭ.

Таблица Г.1 - Адресация параметров в протоколе информационного обмена согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006

Наименование группы параметров в программном комплексе "Конфигуратор - МТ"	Диапазон доступных адресов <sup>1)</sup>	Параметры для передачи
Входные дискретные сигналы	1 - 127	Все дискретные входы из таблицы 3
Двухэлементная информация	129 - 255	Все дискретные входы из таблицы 3
		Выходные сигналы функциональных схем БФПО, приведенные в таблице 9
		Выходные сигналы функциональных схем ПМК
Выходные дискретные сигналы	257 - 383	Все дискретные выходы из таблицы 4
Служебные дискретные сигналы	385 - 511	Все дискретные входы из таблицы 3
		Выходные сигналы функциональных схем БФПО, приведенные в таблице 9
		Выходные сигналы функциональных схем ПМК
Входные аналоговые сигналы <sup>2)</sup>	513 - 639	Все параметры из п. 4.4.1.1
Расчётные аналоговые сигналы <sup>2)</sup>	641 - 767	Все параметры из п. 4.4.1.1
Одиночные события релейной защиты	769 - 895	Выходные сигналы функциональных схем БФПО, приведенные в таблице 9
		Выходные сигналы функциональных схем ПМК
Накопительная информация	897 - 1023	Все параметры из таблицы 11
Самодиагностика блока	1153 - 1279	Все параметры из таблицы 12
Телеуправление	1281 - 1407	Все входные сигналы АСУ из таблицы 7

Продолжение таблицы Г.1

Наименование группы параметров в программном комплексе "Конфигуратор - МТ"	Диапазон доступных адресов <sup>1)</sup>	Параметры для передачи
Уставки аналоговые	1409 - 1535	Все уставки из таблицы 5, за исключением целочисленных
Уставки временные	1537 - 1663	Все уставки из таблицы 6
Уставки ключи	1665 - 1791	Все программные ключи из таблицы Б.1
Уставки целочисленные	1793 - 1919	Целочисленные уставки из таблицы 5
Уставки коэффициенты трансформации <sup>3)</sup>	1921	Коэффициент трансформации трансформатора тока (вход I <sub>A</sub> )
	1922	Коэффициент трансформации трансформатора тока (вход I <sub>B</sub> )
	1923	Коэффициент трансформации трансформатора тока (вход I <sub>C</sub> )
	1924	Коэффициент трансформации трансформатора напряжения (вход U <sub>A</sub> )
	1925	Коэффициент трансформации трансформатора напряжения (вход U <sub>B</sub> )
	1926	Коэффициент трансформации трансформатора напряжения (вход U <sub>C</sub> )
Работа устройств защиты	2179	Выходной сигнал "Срабатывание защит" <sup>4)</sup>
<p><sup>1)</sup> Адресация внутри группы должна начинаться с минимально возможного адреса и не должна содержать пустых мест. Порядок следования параметров в группе произвольный.</p> <p><sup>2)</sup> Могут передаваться как первичные, так и вторичные значения величин.</p> <p><sup>3)</sup> Коэффициенты трансформации имеют фиксированную заводскую адресацию и обязательны для передачи в АСУ.</p> <p><sup>4)</sup> Приложение Б, рисунок Б.18.</p> <p>Примечание - Дополнительно для передачи могут быть использованы все параметры из приложения В.</p>		

## Г.2 Протокол информационного обмена MODBUS-RTU

Г.2.1 Перечень параметров, доступных для передачи в АСУ по протоколу информационного обмена MODBUS-RTU, а также порядок адресации этих параметров приведены в таблице Г.2.

Настройка протокола информационного обмена осуществляется в программном комплексе "Конфигуратор - МТ".

Таблица Г.2 - Адресация параметров в протоколе информационного обмена MODBUS-RTU

Наименование группы параметров в программном комплексе "Конфигуратор - МТ"	Диапазон доступных адресов <sup>1)</sup>	Параметры для передачи
Дискретные входы (Discrete Inputs)	1 - 535	Все дискретные входы из таблицы 3
		Выходные сигналы функциональных схем БФПО, приведенные в таблице 9
		Выходные сигналы функциональных схем ПМК
		Все дискретные выходы из таблицы 4
Битовые сигналы (Coils)	1 - 535	Все входные сигналы АСУ из таблицы 7
		Все программные ключи из таблицы Б.1
Входные регистры (Input Registers)	1 - 535	Все параметры из п. 4.4.1.1 <sup>2)</sup>
		Все параметры из таблицы 11
		Все параметры из таблицы 12
Регистры хранения (Holding Registers) <sup>3)</sup>	1 - 527	Все уставки из таблицы 5
		Все уставки из таблицы 6
	65528	Коэффициент трансформации трансформатора тока (вход I <sub>A</sub> )
	65529	Коэффициент трансформации трансформатора тока (вход I <sub>B</sub> )
	65530	Коэффициент трансформации трансформатора тока (вход I <sub>C</sub> )
	65531	Коэффициент трансформации трансформатора напряжения (вход U <sub>A</sub> )
	65532	Коэффициент трансформации трансформатора напряжения (вход U <sub>B</sub> )
65533	Коэффициент трансформации трансформатора напряжения (вход U <sub>C</sub> )	
<sup>1)</sup> Порядок следования параметров в группе произвольный. <sup>2)</sup> Могут передаваться как первичные, так и вторичные значения величин. <sup>3)</sup> Коэффициенты трансформации имеют фиксированную заводскую адресацию и обязательны для передачи в АСУ. Примечание - Дополнительно для передачи могут быть использованы все параметры из приложения В.		

### Г.3 Протокол информационного обмена согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005

Г.3.1 Перечень параметров, доступных для передачи в АСУ по протоколу информационного обмена согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005, а также порядок адресации параметров приведены в таблице Г.3.

Настройка протокола информационного обмена осуществляется в программном комплексе "Конфигуратор - МТ".

Для передачи сигналов согласно протоколу необходимо задать соответствие между описаниями сигналов ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005 и выходными сигналами БФПО, ПМК. В графе "Выходные сигналы БФПО, ПМК" таблицы Г.3 приведены рекомендуемые выходные сигналы БФПО.

Таблица Г.3 - Адресация параметров в протоколе информационного обмена согласно  
ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005

GIN	Описание сигнала со- гласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005	ASDU	GI	FUN	INF	Выходные сигналы БФПО, ПМК
0x0100	Параметры сети					
0x0101	Ток фазы В	3.1	-	128	144	"IB, A"
0x0102	Ток фазы В	3.2	-	128	145	"IB, A"
0x0103	Напряжение А-В	3.2	-	128	145	"UAB, B"
0x0104	Ток фазы В	3.3	-	128	146	"IB, A"
0x0105	Напряжение А-В	3.3	-	128	146	"UAB, B"
0x0106	Активная мощность Р	3.3	-	128	146	"P, кВт"
0x0107	Реактивная мощность Q	3.3	-	128	146	"Q, квар"
0x0108	Ток нейтрали In	3.4	-	128	147	"3I0, A"
0x0109	Напряжение нейтрали Ven	3.4	-	128	147	"3U0, B"
0x010A	Ток фазы А	9	-	128	148	"IA, A"
0x010B	Ток фазы В	9	-	128	148	"IB, A"
0x010C	Ток фазы С	9	-	128	148	"IC, A"
0x010D	Напряжение А-Е	9	-	128	148	"UA, B"
0x010E	Напряжение В-Е	9	-	128	148	"UB, B"
0x010F	Напряжение С-Е	9	-	128	148	"UC, B"
0x0110	Активная мощность Р	9	-	128	148	"P, кВт"
0x0111	Реактивная мощность Q	9	-	128	148	"Q, квар"
0x0112	Частота f	9	-	128	148	"F, Гц"
0x0200	Состояние					
Сигнализация состояний в направлении контроля						
0x0201	АПВ активно	1	+	160	16	"АПВ введено"
0x0202	Светодиоды выключены	1	-	160	19	"Квитир. сигнал."
0x0203	Местная установка пара- метров	1	+	160	22	"МУ"
0x0204	Характеристика 1	1	+	128	23	"Программа уставок 1"
0x0205	Характеристика 2	1	+	128	24	"Программа уставок 2"
0x0206	Характеристика 3	1	+	128	25	-
0x0207	Характеристика 4	1	+	128	26	-
0x0208	Вспомогательный вход 1	1	+	160	27	-
0x0209	Вспомогательный вход 2	1	+	160	28	-
0x020A	Вспомогательный вход 3	1	+	160	29	-
0x020B	Вспомогательный вход 4	1	+	160	30	-
Контрольная информация в направлении контроля						
0x020C	Контроль измерений тока	1	+	160	32	-

Продолжение таблицы Г.3

GIN	Описание сигнала согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005	ASDU	GI	FUN	INF	Выходные сигналы БФПО, ПМК
0x020D	Контроль измерений напряжения	1	+	160	33	"Неиспр. ТН"
0x020E	Контроль последовательности фаз	1	+	160	35	"Ошибка фазировки"
0x020F	Контроль цепи отключения	1	+	160	36	"Неиспр. выкл."
0x0210	Работа резервной токовой защиты	1	+	128	37	"МТЗ пуск 1 ст."
0x0211	Повреждение предохранителя трансформатора напряжения	1	+	160	38	"Неиспр. ТН"
0x0212	Функционирование телезащиты нарушено	1	+	160	39	-
0x0213	Групповое предупреждение	1	+	160	46	"Реле Вызов"
0x0214	Групповой аварийный сигнал	1	+	160	47	"Реле Авар. откл."
Сигнализация о замыкании на землю в направлении контроля						
0x0215	Замыкание на землю фазы А	1	+	160	48	-
0x0216	Замыкание на землю фазы В	1	+	160	49	-
0x0217	Замыкание на землю фазы С	1	+	160	50	-
0x0218	Замыкание на землю на линии (впереди)	1	+	160	51	-
0x0219	Замыкание на землю на шинах (позади)	1	+	160	52	-
Сигнализация о повреждениях в направлении контроля						
0x021A	Запуск защиты, фаза А	2	+	160	64	-
0x021B	Запуск защиты, фаза В	2	+	160	65	-
0x021C	Запуск защиты, фаза С	2	+	160	66	-
0x021D	Запуск защиты, нулевая последовательность	2	+	160	67	"ОЗЗ пуск"
0x021E	Общее отключение	2	-	128	68	"Срабатывание защит"
0x021F	Отключение фазы А	2	-	160	69	-
0x0220	Отключение фазы В	2	-	160	70	-
0x0221	Отключение фазы С	2	-	160	71	-
0x0222	Отключение резервной защитой $I >>$	2	-	128	72	"ТО"
0x0223	Повреждение на линии	2	-	160	74	-
0x0224	Повреждение на шинах	2	-	128	75	-
0x0225	Передача сигнала телезащиты	2	-	160	76	-
0x0226	Прием сигнала телезащиты	2	-	160	77	-



Продолжение таблицы Г.3

GIN	Описание сигнала согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005	ASDU	GI	FUN	INF	Выходные сигналы БФПО, ПМК
0x0227	Зона 1	2	-	128	78	-
0x0228	Зона 2	2	-	128	79	-
0x0229	Зона 3	2	-	128	80	-
0x022A	Зона 4	2	-	128	81	-
0x022B	Зона 5	2	-	128	82	-
0x022C	Зона 6	2	-	128	83	-
0x022D	Общий запуск	2	+	160	84	"Пуск защит и автом."
0x022E	Отказ выключателя	2	-	160	85	"УРОВ сраб."
0x022F	Отключение I>	2	-	160	90	"МТЗ сраб. 1 ст."
0x0230	Отключение I>>	2	-	160	91	"ТО"
0x0231	Отключение In>	2	-	160	92	-
0x0232	Отключение In>>	2	-	160	93	"ТЗНП сраб."
Сигнализация о работе АПВ в направлении контроля						
0x0233	Выключатель включен при помощи АПВ	1	-	160	128	"АПВ сраб."
0x0234	Выключатель включен при помощи АПВ с задержкой	1	-	160	129	-
0x0235	АПВ заблокировано	1	+	160	130	"АПВ блок."
0x0300	Дискретные входы и выходы					
Дискретные входы						
0x0301-0x0380	Частный диапазон	1	✘ <sup>1)</sup>	✘	✘	Все дискретные входы из таблицы 3
Дискретные выходы						
0x0381-0x03FF	Частный диапазон	1	✘	✘	✘	Все дискретные выходы из таблицы 4
0x0400	Выходные сигналы БФПО, ПМК					
0x0401-0x04C0	Частный диапазон	1	✘	✘	✘	Выходные сигналы функциональных схем БФПО, приведенные в таблице 9. Выходные сигналы функциональных схем ПМК
0x04C1-0x04FF	Частный диапазон	2	✘	✘	✘	Выходные сигналы функциональных схем БФПО, приведенные в таблице 9. Выходные сигналы функциональных схем ПМК
0x0500	Телеуправление					
0x0501	АПВ	20	-	160	16	-
0x0502	Выключение светодиодов	20	-	160	19	"АСУ Квитирование"
0x0503	Активизировать характеристику 1	20	-	128	23	-
0x0504	Активизировать характеристику 2	20	-	128	24	-
0x0505	Активизировать характеристику 3	20	-	128	25	-

Продолжение таблицы Г.3

GIN	Описание сигнала согласно ГОСТ Р МЭК 60870-5-103-2005	ASDU	GI	FUN	INF	Выходные сигналы БФПО, ПМК
0x0506	Активизировать характеристику 4	20	-	128	26	-
0x0507-0x052D	Частный диапазон	20	-	✖	✖	Все входные сигналы АСУ из таблицы 7
0x0600	Самодиагностика блока					
0x0601-0x0620	Частный диапазон	1	✖	✖	✖	"Реле Отказ БМРЗ"
0x0A00	Программные ключи					
0x0A01-0x0AFF	Частный диапазон	-	-	-	-	Все программные ключи из таблиц Б.1 и В.4
0x0B00	Программные ключи (продолжение)					
0x0B01-0x0BFF	Частный диапазон	-	-	-	-	Все программные ключи из таблиц Б.1 и В.4
0x0C00	Уставки защит и автоматики					
0x0C01-0x0CFF	Частный диапазон	-	-	-	-	Все уставки из таблиц 5 и В.2, за исключением целочисленных
0x0D00	Уставки по времени					
0x0D01-0x0DFF	Частный диапазон	-	-	-	-	Все уставки из таблиц 6 и В.3
0x0E00	Целочисленные уставки защит и автоматики					
0x0E01-0x0EFF	Частный диапазон	-	-	-	-	Целочисленные уставки из таблицы 5
0x0F00	Коэффициент трансформации <sup>2)</sup>					
0x0F01	Частный диапазон	-	-	-	-	Ктр IA
0x0F02	Частный диапазон	-	-	-	-	Ктр IB
0x0F03	Частный диапазон	-	-	-	-	Ктр IC
0x0F04	Частный диапазон	-	-	-	-	Не используется
0x0F05	Частный диапазон	-	-	-	-	Ктр UA
0x0F06	Частный диапазон	-	-	-	-	Ктр UB
0x0F07	Частный диапазон	-	-	-	-	Ктр UC
0x0F08	Частный диапазон	-	-	-	-	Не используется
<sup>1)</sup> ✖ - параметр настраивается в программном комплексе "Конфигуратор - МТ". <sup>2)</sup> Коэффициенты трансформации имеют фиксированную заводскую адресацию и обязательны для передачи в АСУ.						