



МЕХАНОТРОНИКА

Интеллектуальные устройства релейной защиты

ООО «НТЦ «Механотроника»
Россия, 198206, г. Санкт-Петербург,
ул. Пионерстроя, д. 23, лит. А

ИНН/КПП: 7808022632 / 780701001
ОГРН: 1027804596544
Info@mtrele.ru, www.mtrele.ru

Тел.: +7 (812) 744-89-94, Факс: +7 (812) 744-45-83
Тел./факс: +7 (812) 244-70-15
Центр поддержки клиентов: 8-800-250-63-60

№ СТ/ИС - 33/Г
21 ИЮЛ 2017

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Настоящим письмом информируем, что произведена аппаратно-программная модификация блоков автоматической разгрузки по частоте и напряжению БРЧН-100. Модернизированные устройства (с версией ПрО – 02) аналогичны выпускаемым ранее блокам (с версией ПрО – 01) по составу функций, но имеют следующие преимущества:

- расширен диапазон уставок срабатывания ЧАПВ по времени до 250 с;
- расширен диапазон уставок по времени для функций АЧР, АОСН, АПВН, АОПЧ до 200 с.

Изменения были произведены в соответствии с СТО 59012820.29.020.003-2016 АО «Системный оператор Единой энергетической системы».

Схема подключения, установочные и габаритные размеры модернизированных блоков остаются такими же, как и у выпускаемых ранее устройств БРЧН-100.

Линейка устройств серии БРЧН-100 с версией ПрО – 01 планово снимается с производства в 2017 году.

Соответствие блоков БРЧН-100, выпускаемых ранее, и модифицированных блоков приведено в таблице 1.

Таблица 1 - Соответствие блоков

Выпускаемые ранее БРЧН-100 (Версия ПрО - 01)		Модернизированные БРЧН-100 (Версия ПрО - 02)	
Обозначение	Полное условное наименование (код)	Обозначение	Полное условное наименование (код)
БРЧН-100-А			
ДИВГ.648228.044	БРЧН-100-А-2-01	ДИВГ.648228.044-04	БРЧН-100-А-2-02
ДИВГ.648228.044-01	БРЧН-100-А-2-О-01	ДИВГ.648228.044-05	БРЧН-100-А-2-О-02
ДИВГ.648228.044-50	БРЧН-100-А-1-01	ДИВГ.648228.044-54	БРЧН-100-А-1-02
ДИВГ.648228.044-51	БРЧН-100-А-1-О-01	ДИВГ.648228.044-55	БРЧН-100-А-1-О-02
БРЧН-100-Б			
ДИВГ.648228.044-02	БРЧН-100-Б-2-01	ДИВГ.648228.044-06	БРЧН-100-Б-2-02
ДИВГ.648228.044-03	БРЧН-100-Б-2-О-01	ДИВГ.648228.044-07	БРЧН-100-Б-2-О-02
ДИВГ.648228.044-52	БРЧН-100-Б-1-01	ДИВГ.648228.044-56	БРЧН-100-Б-1-02
ДИВГ.648228.044-53	БРЧН-100-Б-1-О-01	ДИВГ.648228.044-57	БРЧН-100-Б-1-О-02

Также введены новые исполнения блока с поддержкой протокола МЭК 61850:
БРЧН-100-А-2-М-02 ДИВГ.648228.144, БРЧН-100-А-2-ОМ-02 ДИВГ.648228.144-01,
БРЧН-100-А-1-М-02 ДИВГ.648228.144-50, БРЧН-100-А-1-ОМ-02 ДИВГ.648228.144-51,
БРЧН-100-Б-2-М-02 ДИВГ.648228.144-02, БРЧН-100-Б-2-ОМ-02 ДИВГ.648228.144-03,
БРЧН-100-Б-1-М-02 ДИВГ.648228.144-52, БРЧН-100-Б-1-ОМ-02 ДИВГ.648228.144-53.

ВНИМАНИЕ: ПрО с версией 02 не может быть установлено в выпускаемые ранее блоки ДИВГ.648228.044, ДИВГ.648228.044-01, ДИВГ.648228.044-02, ДИВГ.648228.044-03, ДИВГ.648228.044-50, ДИВГ.648228.044-51, ДИВГ.648228.044-52 и ДИВГ.648228.044-53.

Технические специалисты НТЦ "Механотроника" готовы оказать оперативную техническую поддержку по применению продукции предприятия. Единый бесплатный номер технической поддержки – 8(800) 250-63-60.

С уважением,

Технический директор



Гондуров С.А.

Исполнитель:

Андреева М.А.

Тел.: 8 (812) 244-70-50 доб.1391