

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента по работе с
производителями оборудования
ПАО «Россети»



О.Л. Биндар

2018 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АТТЕСТАЦИОННОЙ КОМИССИИ
№ ИЗ-1/18**

Срок действия с 19.01.2018 г. по 18.01.2019 г.

ОБОРУДОВАНИЕ

Шкафы релейной защиты, автоматики, управления и сигнализации типов (ДИВГ.424327.001 ТУ): ШУВ-МТ-ААА-ДИУ, ШСВ-МТ-ААА-ДИУ, ШОВ-МТ-ААА-ДИУ, ШОМП-МТ-ААА-ДИУ, ШЗТ-МТ-ААА-ДИУ, ШАРНТ-МТ-ААА-ДИУ, ШЗО-МТ-ААА-ДИУ, ШЧР-МТ-ААА-ДИУ
Версии встроенного ПО указаны в Таблице 5.1

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр комплексных проблем механотроники» (ООО «НТЦ «Механотроника»)

Адрес: 198206, Россия, Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя д. 23 А

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр комплексных проблем механотроники» (ООО «НТЦ «Механотроника»)

Адрес: 198206, Россия, Санкт-Петербург, ул. Пионерстроя д. 23 А

СООТВЕТСТВУЕТ

техническим требованиям ПАО «Россети»

РЕКОМЕНДУЕТСЯ

для применения в качестве устройств РЗА 6-220 кВ на энергообъектах распределительных сетей ПАО «Россети» с постоянным оперативным током, с выключателями с трехфазным приводом (для воздушных выключателей – использование с пром.реле), без применения функции ОМП на трехконцевых линиях с генерацией по концам линии

Запрещается передача и перепечатка и публикация материалов настоящего протокола без разрешения ПАО «Россети»